

Einstellungsprotokoll Fernwärme-Hausanschlußstation

Adresse

Objektbezeichnung

Kunde: Name, Vorname/Firma

Straße

Straße

PLZ Ort

PLZ Ort

Kundennummer

Vorgaben

Typenbezeichnung HAST lt. Typenschild

Vorlauftemperatur HAST primär (Auslegung, fix)

 °C

Rücklauftemperatur HAST primär (Auslegung)

 °C

Nennleistung HAST (Auslegung)

 kW

Einstellbereich Volumenstromregler lt. Typenschild

 m³/h

Einstellungen

Leistung

 kW

Max. Volumenstrom begrenzt auf

 m³/h

Rücklauftemp.-Begrenzung Regler primär (max. 65°C)

 °C

Bestätigung

Die Angaben wurden wahrheitsgemäß eingetragen.
Volumenstromregler und Temperaturfühler wurden verplombt.
Eine Funktionsprobe wurde durchgeführt.

Borna, den

Ausführende Firma/Unterschrift/Stempel

Auftraggeber/Unterschrift